


Sección de las conductores de fase de la instalación	Sección mínima de los conductores de protección
$S \leq 16$	S
$16 < S \leq 35$	16
$S > 35$	$S/2$

DETALLE DE ARQUETA O REGISTRO DE LA TOMA DE TIERRA

EXPEDIENTE JND/009 20.06

 **ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE**

2ª FASE DE ACTUACIONES A REALIZAR EN LA FINCA "VILLA CARMELA"
BARRIADA DE PUENTE MAYORGA (SAN ROQUE)

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD	PLANO Nº
DETALLES I	06
ARQUITECTO TÉCNICO JAVIER VEGA DOMÍNGUEZ	ESCALA S/E
	FECHA ENERO 2010