




endesa distribución

GERENCIA MUNICIPAL DE  
URBANISMO DE SAN ROQUE



REGISTRO DE ENTRADA

Nº \_\_\_\_\_  
FECHA 21 JUN. 2011

Suministros Especiales Sur  
C/ Caracolas S/N  
11.011 – Cádiz  
Tlfno: 956.26.05.02

Gerencia Municipal de Urbanismo  
de San Roque  
Plaza Espartero S/N  
11360 – San Roque

S. Ref: CGD/NMG PGEN 10/012

N. Ref: CG0027

Asunto: Informe Sectorial de Infraestructuras de Distribución Eléctrica sobre la Innovación del PGOU por Modificación Puntual en el área UN-19 Los Pinos.

En Cádiz, a 16 de junio de 2011

Muy señor mío:

En respuesta a su petición de fecha 07/04/2011 de registro de salida, de Informe Sectorial de Infraestructuras de Distribución Eléctrica, sobre la Innovación del PGOU por Modificación Puntual en el área UN-19 Los Pinos, para la viabilidad y desarrollo del área mencionada, perteneciente al Plan General de Ordenación Urbanística de San Roque, le informamos lo siguiente:

Para la realización de los estudios técnicos oportunos, se requiere la definición de los datos de demanda de energía prevista, tal y como establece el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión en la ITC-BT-10 Previsión de Cargas para Suministros en Baja Tensión, también es preciso establecer además de la potencia total, las potencias parciales por usos del suelo y planificación temporal de la demanda (inicio y faseado previsto). No nos ha sido posible extraer la información requerida de la documentación que nos proporcionan.

Quedamos a la espera de recibir la información indicada para poder concluir el estudio técnico, estamos a su disposición para cualquier consulta o aclaración que estimen pertinente,

Atentamente,

  
endesa distribución

Joaquín Abad Bolaños  
Suministros Especiales Sur Zona Cádiz